

平成26年度 岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設の維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	普通ごみ(t)	256.72	498.13	1,484.33	1,509.79	410.46	1,485.50	1,579.14	1,599.55	808.61	1,578.45	1,153.65	1,586.89
2号炉	普通ごみ(t)	1,344.16	1,492.79	1,473.96	-	1,121.97	1,373.76	1,512.27	1,572.27	1,383.99	483.18	1,121.77	1,202.36
3号炉	普通ごみ(t)	1,364.42	739.13	-	1,530.43	1,547.83	-	-	-	1,081.27	727.64	-	129.71

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼中排ガス温度(℃)	1号炉	858	867	866	875	878	871	873	877	865	874	877	883
	2号炉	884	870	890	-	911	913	900	905	896	910	899	895
	3号炉	893	899	-	886	890	-	-	-	884	903	-	892
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	1号炉	170	171	170	170	171	170	171	170	170	170	170	170
	2号炉	169	169	168	-	170	170	169	170	170	169	170	170
	3号炉	170	170	-	170	171	-	-	-	170	171	-	172
排ガス中のCO濃度(ppm)	1号炉	19	22	23	27	31	19	22	27	20	19	19	20
	2号炉	30	36	37	-	15	20	24	25	23	16	19	18
	3号炉	24	24	-	24	27	-	-	-	17	12	-	17

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

	冷却設備		排ガス処理設備
	ボイラ	ガス冷却室	
1号炉	平成26年5月12日～16日まで	平成26年4月21日～23日まで	平成26年5月8日～9日まで
2号炉	平成27年1月12日～17日まで	平成26年7月15日～16日まで	平成26年7月30日～31日まで
3号炉	平成26年9月22日～26日まで	平成26年9月15日～16日まで	平成26年9月18日～19日まで

- ・ボイラ等に堆積したばいじんについて、8時間ごとにストブロワにより除去を行っている。
- ・ガス冷却室・ろ過式集じん器について、運転中常時掻き寄せ機により除去を行っている。

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

採取した位置	試料採取年月日	結果の得られた年月日	測定結果	排出基準(環境省)	基準の適否
1号炉煙道 (ng-TEQ/m ³ N)	平成26年9月9日	平成26年10月17日	0.015	5ng-TEQ/m ³ N 以下	適
2号炉煙道 (ng-TEQ/m ³ N)	平成26年11月11日	平成26年12月11日	0.0040		適
3号炉煙道 (ng-TEQ/m ³ N)	平成26年7月8日	平成26年8月8日	0.000060		適

5. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

1 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成26年5月29日		平成26年9月19日		平成27年2月25日			
	結果の得られた年月日		平成26年6月19日		平成26年10月16日		平成27年3月9日			
			排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	
	測定 結果	硫黄酸化物	K値	K=11.5以下	0.02未満	適	0.02未満	適	0.02未満	適
		ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	0.004未満	適	0.004未満	適	0.004未満	適
塩化水素		mg/m ³ N	700以下	1未満	適	15	適	2	適	
窒素酸化物		ppm	250以下	12	適	27	適	70	適	

2 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成26年5月30日		平成26年9月25日		平成27年2月27日			
	結果の得られた年月日		平成26年6月19日		平成26年10月16日		平成27年3月18日			
			排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	
	測定 結果	硫黄酸化物	K値	K=11.5以下	0.02未満	適	0.02未満	適	0.01	適
		ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	0.005未満	適	0.004未満	適	0.004未満	適
塩化水素		mg/m ³ N	700以下	2	適	3	適	7	適	
窒素酸化物		ppm	250以下	16	適	55	適	68	適	

3 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成26年7月11日		平成26年12月26日					
	結果の得られた年月日		平成26年8月11日		平成27年2月19日					
			排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否			
	測定 結果	硫黄酸化物	K値	K=11.5以下	0.06	適	0.02未満	適		
		ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	0.008未満	適	0.004未満	適		
塩化水素		mg/m ³ N	700以下	2	適	10	適			
窒素酸化物		ppm	250以下	33	適	61	適			