

平成25年度 岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設の維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	普通ごみ(t)	1,599.48	468.68	0.00	0.00	1,156.47	1,552.38	594.28	0.00	335.21	1,647.41	1,053.32	834.83
2号炉	普通ごみ(t)	660.46	1,598.31	1,604.04	1,630.62	501.77	1,417.67	1,568.57	1,306.97	1,653.78	462.94	1,384.26	671.20
3号炉	普通ごみ(t)	829.80	1,156.53	1,452.01	1,547.16	1,690.13	0.00	1,030.65	1,423.52	1,651.64	913.99	0.00	1,260.41

2. 燃焼ガス温度等の測定結果(月間平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼中排ガス温度(°C)	1号炉	881	887	—	—	857	855	864	—	881	884	877	856
	2号炉	875	875	884	873	878	871	876	861	882	875	847	875
	3号炉	882	883	879	896	883	—	885	882	915	878	—	903
集じん器に流入する燃焼ガス温度(°C)	1号炉	170	170	—	—	170	170	169	—	169	170	169	171
	2号炉	169	170	170	170	170	170	171	171	170	171	170	170
	3号炉	171	169	170	170	170	—	170	170	170	170	—	170
排ガス中のCO濃度(ppm)	1号炉	33	32	—	—	26	27	31	—	26	18	21	19
	2号炉	33	35	38	33	35	35	37	40	32	26	26	30
	3号炉	29	27	29	31	30	—	26	35	21	21	—	21

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

	冷却設備		排ガス処理設備
	ボイラ	ガス冷却室	
1号炉	平成25年5月15日～20日まで	平成25年6月6日～8日まで	平成25年6月8日～9日まで
2号炉	平成26年1月15日～20日まで	平成25年8月15日～16日まで	平成25年8月30日～31日まで
3号炉	平成25年9月25日～30日まで	平成25年9月10日～12日まで	平成25年10月1日～4日まで

- ・ボイラ等に堆積したばいじんについて、8時間ごとにスートブロワにより除去を行っている。
- ・ガス冷却室・ろ過式集じん器について、運転中常時掻き寄せ機により除去を行っている。

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

採取した位置	試料採取年月日	結果の得られた年月日	測定結果	排出基準(環境省)	基準の適否
1号炉煙道 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	平成25年9月25日	平成25年11月19日	0.075	5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N 以下	適
2号炉煙道 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	平成25年6月21日	平成25年7月25日	0.36		適
3号炉煙道 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	平成25年10月25日	平成25年12月24日	0.15		適

5. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

1 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成25年8月23日		平成25年9月27日		
	結果の得られた年月日		平成25年9月9日		平成25年10月7日		
		排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	
	測定結果	硫黄酸化物 K値	K=11.5以下	0.02未満	適	0.02未満	適
		ばいじん g/m <sup>3</sup> N	0.15以下	0.004未満	適	0.005未満	適
塩化水素 mg/m <sup>3</sup> N		700以下	1未満	適	6	適	
窒素酸化物 ppm		250以下	26	適	120	適	

2 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成25年6月26日		平成25年11月22日		平成26年2月5日		
	結果の得られた年月日		平成25年7月12日		平成25年12月27日		平成26年3月18日		
		排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	
	測定結果	硫黄酸化物 K値	K=11.5以下	0.04	適	0.02未満	適	0.02未満	適
		ばいじん g/m <sup>3</sup> N	0.15以下	0.005未満	適	0.005未満	適	0.005未満	適
塩化水素 mg/m <sup>3</sup> N		700以下	9	適	8	適	1	適	
窒素酸化物 ppm		250以下	28	適	45	適	13	適	

3 号 炉 煙 道	排ガスを採取した年月日		平成25年5月30日		平成25年10月23日		平成25年12月12日		
	結果の得られた年月日		平成25年7月8日		平成25年12月17日		平成26年1月9日		
		排出基準 (環境省)	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	測定結果	基準の適否	
	測定結果	硫黄酸化物 K値	K=11.5以下	0.06	適	0.02	適	0.02未満	適
		ばいじん g/m <sup>3</sup> N	0.15以下	0.004未満	適	0.005未満	適	0.004未満	適
塩化水素 mg/m <sup>3</sup> N		700以下	22	適	5	適	1	適	
窒素酸化物 ppm		250以下	38	適	61	適	44	適	