

令和6年度 ㇿ尿処理実績報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:t)

	岐阜市									岐南町			笠松町			合計		
	岐阜区域			柳津区域			計											
	生ㇿ尿	浄化槽	小計	生ㇿ尿	浄化槽	小計	生ㇿ尿	浄化槽	計	生ㇿ尿	浄化槽	計	生ㇿ尿	浄化槽	計	生ㇿ尿	浄化槽	計
年間処理量	3,237.63	0.00	3,237.63	156.60	3,045.29	3,201.89	3,394.23	3,045.29	6,439.52	300.03	3,163.86	3,463.89	430.29	3,687.66	4,117.95	4,124.55	9,896.81	14,021.36
一日平均処理量	8.87	0.00	8.87	0.43	8.34	8.77	9.30	8.34	17.64	0.82	8.67	9.49	1.18	10.10	11.28	11.30	27.11	38.41
投入割合(%)	—	—	23.09	—	—	22.84	—	—	45.93	—	—	24.70	—	—	29.37	—	—	100.00
前年度同期実績	3,477.25	0.00	3,477.25	168.67	2,993.56	3,162.23	3,645.92	2,993.56	6,639.48	283.14	3,637.58	3,920.72	348.54	3,962.78	4,311.32	4,277.60	10,593.92	14,871.52
前年度対比	△ 144.77	0.00	△ 144.77	△ 4.39	△ 40.55	△ 44.94	△ 149.16	△ 40.55	△ 189.71	△ 44.43	117.98	73.55	△ 55.03	62.96	7.93	△ 248.62	140.39	△ 108.23
前年度対比増減割合(%)	△ 239.62	0.00	△ 239.62	△ 12.07	51.73	39.66	△ 251.69	51.73	△ 199.96	16.89	△ 473.72	△ 456.83	81.75	△ 275.12	△ 193.37	△ 153.05	△ 697.11	△ 850.16
備考	処理日数 365 日 投入日数 295 日																	

最終放流水水質分析結果表

令和6年度

月	水温 (℃)	① PH (基準値5.8~8.6)	② BOD (基準値 30mg/ℓ以下) ※(基準値 20mg/ℓ以下)	③ COD (基準値 40mg/ℓ以下)	④ SS (基準値 150mg/ℓ以下) ※(基準値 70mg/ℓ以下)	⑤ 大腸菌群数 (基準値3,000個/㎖以下) ※(基準値3,000個/㎖以下)	⑥ 放流量 (m ³ /日)
4	18.7	7.4	1.0	2.1	0	0	683
5	19.9	7.4	0.1	3.1	0	0	696
6	21.7	7.4	0.1	1.9	0	0	670
7	23.3	7.5	1.6	1.8	0	1	599
8	23.7	7.5	0.9	1.4	0	0	569
9	22.8	7.4	1.4	2.2	0	0	613
10	20.9	7.5	0.6	2.1	0	0	570
11	18.1	7.6	0.3	2.1	0	0	622
12	14.4	7.6	0.8	1.6	0	0	543
1	13.0	7.7	0.6	1.8	0	0	584
2	13.2	7.6	0.7	2.2	0	0	598
3	15.7	7.5	0.5	1.9	0	0	687
平均	18.8	7.5	0.7	2.0	0	0	620

- ・②BOD、⑤大腸菌群数の数値は月1回の測定値、その他の項目の数値は1ヶ月間の平均値。
- ・水質の基準値については、『水質汚濁防止法』、※の項目については『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』による。

最終放流水の水質分析結果は、全て基準値以下であった。

用語解説((財) 日本環境衛生センターの文献より引用)

- ①PH (水素イオン指数)・・・酸性、アルカリ性の度合を示す。
- ②BOD(生物化学的酸素要求量)・・・水中に含まれる分解可能な有機物が好気性微生物の働きによって生物化学的に安定化するために必要とする酸素量。
- ③COD(化学的酸素要求量)・・・有機物の酸化に消費される酸化剤の酸素量。
- ④SS (浮遊物質)・・・水中に懸濁している物質。
- ⑤大腸菌群数・・・検水1ml中に含まれる菌数。(簡易菌検出紙による測定)

放流溝上流下流水質分析結果表

令和6年度

採取場所1（放流溝から上流10m）

月	天気	水温 (℃)	① PH (基準値6.0~8.5)	② BOD (基準値 8mg/ℓ以下)	③ COD (mg/ℓ)	④ SS (基準値 100mg/ℓ以下)
4月3日	雨	15.8	7.1	2.6	3.0	3
6月6日	曇	21.8	7.2	1.8	5.5	12
8月1日	晴	27.7	7.2	4.4	7.5	15
10月2日	晴	25.3	7.0	2.6	4.5	6
12月4日	晴	15.8	7.1	12.6	16.1	32
2月5日	雪	8.0	7.2	4.9	7.0	7
平均		19.1	7.1	4.8	7.3	12.5

採取場所2（放流溝から下流1m）

月	天気	水温 (℃)	① PH (基準値6.0~8.5)	② BOD (基準値 8mg/ℓ以下)	③ COD (mg/ℓ)	④ SS (基準値 100mg/ℓ以下)
4月3日	雨	15.9	7.1	2.1	2.5	2
6月6日	曇	21.5	7.2	0.4	4.8	10
8月1日	晴	27.1	7.2	3.7	5.8	12
10月2日	晴	24.8	7.1	2.2	4.0	5
12月4日	晴	16.0	7.4	1.6	6.5	10
2月5日	雪	12.5	7.6	0.8	3.5	5
平均		19.6	7.3	1.8	4.5	7.3

・昭和46年12月28日環境庁告示第59号に基づく環境基準

放流溝上流下流の水質分析結果は、全て基準値以下であった。